

Prohlášení o shodě: FE 14609

Výrobce: FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio VR, Italy

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek: automatický kotel na spalování pelet

**GFN Pellet 4,
GFN Pellet 5,
GFN Pellet 6,
GFN Pellet 7,
GFN Pellet 8**

vyhovuje následujícím směrnici ES :

EN 303-5:06/1999

EN 15270:03/2008

Směrnice o nízkém napětí 73/23 (upravená směrnici 93/68)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336 (upravená směrnici 93/68)

Směrnice pro tlaková zařízení (PED) 97/23.

K posouzení shody bylo použito testovacího protokolu č: K502007T10 vydaného zkušebním ústavem TÜV Rheinland dne 5.10 2009.

San Bonifacio 02.11.2009

Ferrolì s.p.a.

Via Ritonda, 78/A

37047 San Bonifacio (VR)

President a právní zástupce

Nositel' medaily za zasluky

Dante Ferrolì



Ferrolis

Via Ritonda 78/A 37047 S. Bonifacio (VR)

SCHEDA TECNICA GFN PELLETS

CODICE: 00
REVISIONE: 00
FIRMA: XX.XX
DATA:

Modello	4	5	6	7	8
Portata termica nominale	18,6	23,1	27,6	30,9	34,1
Potenza termica nominale	16	20	24	27	30
Potenza termica minima		15	15	15	15
Rendimento Pn	86	86,5	87	87,5	88
Pressione max esercizio risc.	3	3	3	3	3
Temperatura max risc.	95	95	95	95	95
Contenuto acqua risc.	20	24	28	32	36
Grado protezione	IP X0D	X0D	X0D	X0D	X0D
Tensione di alimentazione	V/Hz 230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita	W 70	70	70	70	70
Peso a vuoto	Kg 160	190	220	250	280
Larghezza (A)	mm 400	400	400	400	400
Altezza (B)	mm 950	950	950	950	950
Profondità (C)	mm 447	547	647	747	847
Mandata (a1)	Ø 1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Ritorno (a2)	Ø 1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Scarico (a3)	Ø 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Camino (a4)	Ø 150	150	150	150	150
Tiraggio camino	Pa 5	5	5	5	5



Ferrolis S.p.A.
Via Ritonda n. 78/A
37047 SAN BONIFACIO (VR)